РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № РР-02-338 (/)
Гр. Плевен, ...15.10.....2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район" заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 11520390/02.12.2021 г.,изменено с решение № 4068/05.01.2024 г., придружено с изискващите се от ЗВ данни и документи.

Крайният срок на действие на разрешителното е до 02.12.2027 г.

1. Цел на заявеното използване на водите: не се изменя

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: не се изменя

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

С вх. № РР-02-338/01.10.2024 г. в БДДР е подадено заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 11520390/02.12.2021 г.,изменено с решение № 4068/05.01.2024 г.

Извършена проверка за приемане на четирите броя тръбни кладенци по подадена документация вх. № КД-07-2673(2)/01.10.2024г. в БДДР. Във връзка с изпълнение на условията на разрешителното и направена проверка с констативен протокол № 1-ИИ-84/08.10.2024 г. за приемане на кладенеца е установено различие в местоположението (координатите и котите) и конструкцията на изградените кладенци.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
Поземлените имоти не ее изменят, а само конструкцията, координатите и котите на кладенците, както следва:
„ТК 2 – Черногор Агро – Черногор" (Тръбен кладенец)

Дълбочина 200.00 м. Сондиране с диаметър ∅400 мм до дълбочина 72.0 м. обсаждане с метална кондукторна колона ∅ 324 мм в интервала от 0.0 до 72.0 м, задтръбно циментирана. Сондиране с диаметър ∅ 300 мм в интервалаот 72.0 до 130.0 м, обсаждане с метална експлоатационна колона с диаметър ∅ 244 мм в интервала от 0.0 до 130.0 м, задтръбно циментирана от 0,0 до 130,0 м. Сондиране с диаметър ∅ 200 мм в интервала от 130.0 до 200.0 м, като интервалът е необсаден. Около устието на кладенеца е изградена надземна бетонова площадка с размери 600x100 см, която е оградена с метална ограда с врата и се заключва с катинар. На площадката е монтиран трафопост.

Кладенецът е оборудван с потопяема помпа на фирма „Електра помп" ООД модел PLP 10165/10, с дебит 155 м3/час (43 л/сек) при напор 215 м, спусната на дълбочина 128 м. Водата от кладенеца по водопровод се отвежда към събирателен резервоар, откъдето с помпи се подава към съоръженията за напояване.

Географски координати в система WGS 84:

N 43°55'41.029" E 26°45'36.686"

Надморска височина в Балтийска височинна система:

Z = 128.56 м

„ТК 3 – Черногор Агро – Черногор" (Тръбен кладенец)

Дълбочина 200.00 м. Сондиране с диаметър ∅400 мм до дълбочина 72.0 м. обсаждане с метална кондукторна колона ∅ 324 мм в интервала от 0.0 до 72.0 м. задтръбно циментирана. Сондиране с диаметър ∅ 300 мм в интервалаот 72.0 до 130.0 м. обсаждане с метална експлоатационна колона с диаметър ∅ 244 мм в интервала от 0.0 до 130.0 м. задтръбно циментирана от 0,0 до 130,0 м. Сондиране с диаметър ∅ 200 мм в интервала от 130.0 до 200.0 м, като интервалът е необсаден. Около устието на кладенеца е изградена надземна бетонова площадка с размери 600x100 см, която е оградена с метална ограда с врата и се заключва с катинар. На площадката е монтиран трафопост.

Кладенецът е оборудван с потопяема помпа на фирма „Електра помп" ООД модел PLP 10165/10, с дебит 155 м3/час (43 л/сек) при напор 215 м, спусната на дълбочина 128 м. Водата от кладенеца по водопровод се отвежда към събирателен резервоар, откъдето с помпи се подава към съоръженията за напояване.

Географски координати в система WGS 84:

N 43°55'37.460" E 26°45'55.708"

Надморска височина в Балтийска височинна система:

Z = 135.16 м

„ТК 4 – Черногор Агро – Черногор" (Тръбен кладенец)

Дълбочина 200.00 м. Сондиране с диаметър ∅400 мм до дълбочина 72.0 м. обсаждане с метална кондукторна колона ∅ 324 мм в интервала от 0.0 до 72.0 м. задтръбно циментирана. Сондиране с диаметър ∅ 300 мм в интервалаот 72.0 до 130.0 м. обсаждане с метална експлоатационна колона с диаметър ∅ 244 мм в интервала от 0.0 до 130.0 м. задтръбно циментирана от 0,0 до 130,0 м. Сондиране с диаметър ∅ 200 мм в интервала от 130.0 до 200.0 м, като интервалът е необсаден. Около устието на кладенеца е изградена надземна бетонова площадка с размери 600x100 см, която е оградена с метална ограда с врата и се заключва с катинар. На площадката е монтиран трафопост.

Кладенецът е оборудван с потопяема помпа на фирма „Електра помп" ООД модел PLP 10165/10, с дебит 155 м3/час (43 л/сек) при напор 215 м, спусната на дълбочина 128 м. Водата от кладенеца по водопровод се отвежда към събирателен резервоар, откъдето с помпи се подава към съоръженията за напояване.

Географски координати в система WGS 84:

N 43°55'33.723" E 26°45'35.170"

Надморска височина в Балтийска височинна система:

Z = 137.97м

„ТК 5 – Черногор Агро – Черногор" (Тръбен кладенец)

Дълбочина 200.00 м. Сондиране с диаметър ∅400 мм до дълбочина 72.0 м. обсаждане с метална кондукторна колона ∅ 324 мм в интервала от 0.0 до 72.0 м. задтръбно циментирана. Сондиране с диаметър ∅ 300 мм в интервалаот 72.0 до 130.0 м. обсаждане с метална експлоатационна колона с диаметър ∅ 244 мм в интервала от 0.0 до 130.0 м. задтръбно циментирана от 0,0 до

130.0 м. Сондиране с диаметър ∅ 200 мм в интервала от 130.0 до 200.0 м, като интервалът е необсаден. Около устието на кладенеца е изградена надземна бетонова площадка с размери 600x100 см, която е оградена с метална ограда с врата и се заключва с катинар. На площадката е монтиран трафопост.

Кладенецът е оборудван с потопяема помпа на фирма „Електра помп" ООД модел PLP 10165/10, с дебит 155 м3/час (43 л/сек) при напор 215 м, спусната на дълбочина 128 м. Водата от кладенеца по водопровод се отвежда към събирателен резервоар, откъдето с помпи се подава към съоръженията за напояване.

Географски координати в система WGS 84:
N 43°55'31.737" E 26°45'54.179"
Надморска височина в Балтийска височинна система:
Z = 135.87м

4. Място на водовземане:

Не се променя

5. Обект на водоснабдяване:

Не се променя

6. Проектни параметри на използването.

Изменят се параметрите в следните раздели:

Раздел „Водовземно съоръжение:"

в) статично водно ниво	"ТК2 – Черногор Агро– Черногор" Дълбочина на статичното водно ниво – 108.30 м Кота на статичното водно ниво – 20.26 м
	"ТК3 – Черногор Агро– Черногор" Дълбочина на статичното водно ниво - 114.70 м Кота на статичното водно ниво - 20.46 м
	"ТК4 – Черногор Агро– Черногор " Дълбочина на статичното водно ниво - 117.10 м Кота на статичното водно ниво – 20.87 м
	"ТК5 – Черногор Агро– Черногор" Дълбочина на статичното водно ниво - 115.30 м Кота на статичното водно ниво – 20.57 м

Раздел „Параметри на разрешеното водовземане"

б) Разрешен максимален дебит/време за черпене:	Общо $Q_{пр.макс.}$=172 л/сек
	"ТК2 – Черногор Агро– Черногор" • $Q_{пр.макс.}$=43 л/сек • Време за черпене 5.5 часа
	"ТК3 – Черногор Агро– Черногор" • $Q_{пр.макс.}$=43 л/сек • Време за черпене 5.5 часа
	"ТК4 – Черногор Агро– Черногор" • $Q_{пр.макс.}$=43 л/сек • Време за черпене 5.5 часа
	"ТК5 – Черногор Агро– Черногор" • $Q_{пр.макс.}$=43 л/сек • Време за черпене 5.5 часа

е) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното(ите) съоръжение(я):	"ТК2 – Черногор Агро– Черногор" S макс. доп.=10.68 м при и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 118.98 м
	"ТК3 – Черногор Агро– Черногор " S макс. доп.=6.32 м при и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 121.02 м
	"ТК4 – Черногор Агро– Черногор" S макс. доп.=4.71 м при и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 121.81 м
	"ТК5 – Черногор Агро– Черногор" S макс. доп.=9.94 м при и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 125.24 м

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: Не се изменят

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"