Министерство на Околната Среда и Водите
Регионална инспекция - гр. Русе
Вх. № АО-1329
Получен на 26.02.25

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ РУСЕ
7000 ГР. РУСЕ. ОБЛ. РУСЕ
БУЛ."ПРИДУНАВСКИ" №20

Относно: Документи за процедура за получаване на разрешително за водовземане за съществуващо водовземно съоръжение..

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с подготовката на документи за разрешително за водовземане от Басейнова дирекция "Дунавски район" за съществуващ тръбен кладенец, разположен в имот с идентификатор 15031.502.53 по кадастралната карта на гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра, очаквам Ваше становище относно необходимостта от провеждане на процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие, както и **Номер на решението** на министъра на околната среда и водите или на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите по оценка на въздействието върху околната среда или за преценка, че не е необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда, или за оценка за съвместимост, когато такива се изискват съгласно Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

Допълнение: Кладенецът е приблизителни географски координати (WGS84) B43°55'01.91, L26°50'41.67 и дълбочина 187.70 m. Ще водовзема от подземно водно тяло „Карстови води в Русенската формация" с код BG1G0000K1B041 за "Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури". Напояването ще е гравитачно, като необходимото годишно водно количество е 362 664 m^3. Кладенецът е вписан в регистъра на водовземните съоръжения от подземни води с констативен протокол КП1-КШ-05/11.02.2025 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район"

Приложение: Копие от скица на имота, където е разпожен тръбния кладенец – 1 бр.

С УВАЖЕНИЕ,

Марин Проданов Георгиев

Управител на "АГРО 93" ЕООД

ОБОСНОВКА

на необходимото водно количество от тръбен кладенец за водоснабдяване на земеделската дейност на "АГРО 93" ЕООД в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра съгласно изискванията на чл. 151 и 156 от Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

Водата от тръбния кладенец в имот с идентификатор 15031.502.53 по кадастралната карта на гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра ще се използва за "Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури" съгласно *„Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване"*. Водовземането ще е сезонно.

Необходимите количества вода от кладенеца са оразмерени по *"Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води"* и *"Наредба за нормите за водопотребление от 27.12.2016 г."*.

ОБОСНОВКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДНОДЕНОНОЩЕН ДЕБИТ И ГОДИШНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО

От тръбния кладенец ще се водоснабдяват имоти 100001, 100002, 100003, 100004, 100005, 100006, 100102, 100105, 160005, 160007, 160008, 170001, 170005, 170007, 170009, 170011, 170030, 170036, 170037, 170053, 170054, 170055, 170080, 170081, 170083, 170088, 170089, 170090, 170092, 170093, 170094, 170095, 170112, 170113, 170114, 170115, 170116, 170130 и 170131 в землището на гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра Имотите са с обща площ 456.363 dka, където се отглежда царевица. Напояването ще е гравитачно.

За определянето на необходимото водно количество е използвана "Наредба за нормите за водопотребление" от 27.12.2016 г., Имотите попадат в "Хидромелиоративни райони към III агроклиматична група". Определеното водно количество според „Брутни напоителни норми на полски култури, трайни насаждения и етеричномаслени култури за средно суха година при гравитачно напояване, изчислени в куб.м на декар за година" е 400 m^3. Реалната поливна площ е 454.572 dka, за поливането на която през пролетно-летния поливен период от 01.04 до 30.09 в продължение на 183 дни ще са необходими 181 829 m^3 вода или 993.6 m^3 на денонощие. Годишното водно количество възлиза на 362 664 m^3. Следователно средноденонощния дебит кладенеца е 11.5 l/s.

Минималното необходимо годишно водно количество по преценка на заявителя на базата на дългогодишен опит в отглеждането на овощни култури е 181 829 m^3.

Марин Проданов Георгиев

Управител на "АГРО 93" ЕООД