РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № РР-02-524 - 5
Гр. Плевен, ...11.02**.....2026г.**

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление с Вх. № РР-02-524/19.12.2025 г. в БДДР за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от Закона за водите (ЗВ) данни и документи.

1. **Цел на заявеното използване на водите:**
- Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:
„Карстови води в Русенската формация" с код BG1G0000K1B041

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

След преглед по чл. 61 от Закона за водите на представената документация в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбен кладенец „ТК 6 – Стефан Димитров – Черногор" е установено, че документацията не отговаря на изискванията на чл.61 от Закона за водите. С писмо изх. № РР-02-524-1/6.01.2026 г. е уведомен заявителя да отстрани несъответствията по преписката, което е направено с вх. № РР-02-524-2/23.01.2026г.

С писмо изх. № РР-02-524(3)/04.02.2026 г. е направено запитване до РИОСВ Русе дали Решение № РУ-85-ПР/2025 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е влязло в сила, на което с вх. № РР-02-524(4)/05.02.2026г., РИОСВ Русе е отговорила, че решението не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло в сила.

Направена е проверка на заявлението и документацията по чл.61 от ЗВ и е установено, че същата отговаря на изискванията на ЗВ.

БДДР е направила запитване в НАП за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителя няма задължения.

Извършена е преценка по чл.62, ал.1 на ЗВ спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 в ДРБУ е приет с Решение на министерски съвет № 917/31.12.2024 г. ПВТ „Карстови води в Русенската формация" с код BG1G0000K1B041, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: 1. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане на СК за PO4 за добро химично

състояние; 3. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК 6 – Стефан Димитров – Черногор" *(Тръбен кладенец)*

Дълбочина – 231.25 м. Сондиране на интервала от 0 до 66 м, спускане на стоманена кондукторна колона ∅ 324 мм, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 66 до 231.25 м и е оставен на открит ствол.

Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа PLP 10165/10 с дебит 44.7 л/сек, потопена на дълбочина 200.0 м

4. Място на водовземане: Поземлен имот 81075.14.2 област Силистра, община Главиница, с. Черногор, м. РЕЗЕРВАТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 270792 кв. м, стар номер 014002, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1746/22.10.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК

Географски координати в система WGS 84:

N 43°57'00.33 E 26°42'38.70

Надморска височина в Балтийска височинна система:

Z = 124.99 м

5. Обект на водоснабдяване: Напояване чрез дъждуване на земеделски култури (царевица) 465.035 дка в Поземлени имоти: 81075.14.1, 81075.14.2 и 81075.14.3 с.Черногор, общ.Главиница, обл.Силистра, м.Резервата, Заповед за одобрение на КККР РД-18-1746/22.10.2018., издадена от Изпълнителен директор на АГКК.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: 10 л/сек;
Максимален дебит: 44.7 л/сек в рамките на 5.8 часа/дневно
Годишен воден обем: 315360 куб.м./год.
Сезонно водно количество: 158112 куб.м./год. в периода 01.04.-30.09
Минимално необходимо водно количество: 158112 куб.м./год.
Статично водно ниво: СВН= 112.50 м **и Кота СВН** – 12.49 м
Допустимо понижение: $S_{макс.доп.}$ = 20.64 м при $ДВН_{макс.}$ = 133.14 м

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца по отделните цели на водовземане
- Да се извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на всеки сезон - статичното водно ниво
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води на кладенеца по:

а) показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – фосфати;

2. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа

• Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.

• Да подържа в изправност водомерите за отчитане на черпените водни количества

• Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ
Директор на Басейнова дирекция „